MIASTO WOJKOWICE

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "GEOPOL"
42-580 Wojkowice ul. Głowackiego 75
tel./fax.: (0-32) 769-69-42

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH W SKALI 1:500
o treści S+U+E+W
w układzie współrzędnych płaskich "2000"
w układzie współrzędnych wysokościowych "Kronsztadt 86"

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Rozbudowa oczyszczelni ścieków powyżej 4 metry od granicy działki
w Wojkowicach przy ul.Gierymskiego

zlec: 224/W/2020 WG.6640.2625.2020

obiekt: ul.Gierymskiego

Mapę wykonano poprzez konwersję mapy hybrydowej
rastrowo-wektorowej S+U+E+W w skali 1:1000
pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Będzinie
sekcja mapy w układzie "2000":6.132.30.03.1.1

Województwo: śląskie
Powiat: będziński
Jednostka ewidencyjna: 240103_1, Wojkowice
Obręb ewidencyjna: 0001, Wojkowice
Wg stanu na dzień 09.10.2020

LEGENDA:
- zakres aktualizacji
- sieć ciepłownicza
- sieć energetyczna
- sieć wodociągowa
- sieć telekomunikacyjna
- sieć gazowa
- sieć kanalizacyjna
- 2137/1 nr działki / granica działki
- 1377 punkt osnowy geodezyjnej podlegający ochronie

Wykazane na niniejszej mapie granice działek zostały przyjęte z bazy danych ODGiK w Będzinie

Niniejsza mapa do celów projektowych może służyć do projektowania obiektów usytuowanych powyżej 4 metry od granicy działki.

Niniejsza mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia dot. służebności gruntowych.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WG.6640.2625.2020
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Będziński
Wykonawca prac geodezyjnych	UGK GEOPOL
Data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	05.11.2020
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	



LEGENDA

BOT	istniejący budynek obsługi technicznej ze stacją dmuchaw i prasą osadu - BOT
KPF	istniejący budynek kraty, piaskownika, flotownika napowietrzanego - KPF
ZZ 2	projektowany zbiornik zespolony nr 2 - ZZ 2 ; współrzędna środka zbiornika X=6575300,8600 , Y=5579856,7000
ZON2	projektowany zbiornik osadu nadmiernego nr2 - ZON 2; współrzędna środka zbiornika X=6575321.5200 , Y=5579866.5700
DN300 PVC	projektowane odprowadzenie ścieków DN 300 PVC z flotownika/piaskownika KPF do zbiornika zespolonego nr 2
DN300 PVC	projektowane odprowadzenie ścieków oczyszczonych DN 300 PVC, ze zbiornika zesp. nr 2 do studzienki przed pomiarem przepływu
DN100 PE	projektowane doprowadzenie osadu nadmiernego DN100 PE, ze zbiornika ZZ 2 do zbiornika ZON 2 ; pod drogą prowadzone w rurze ochronnej
DN100 PE	projektowane odprowadzenie wody nadosadowej DN100 PE, ze zbiornika ZON 2 do kanalizacji sanitarnej
DN65 PE	projektowane doprowadzenie zagęszczonego osadu DN 65 PE, ze zbiornika ZON 2 do studzienki rozprężnej przed prasą w budynku BOT
	projektowane studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych (parametry w opracowaniu branżowym)
DN150 PE	projektowane doprowadzenie sprężonego powietrza DN 150 PE , ze stacji dmuchaw do zbiornika zespolonego nr 2 - napowietrzanie główne; pod drogą w rurze ochronnej
DN65 PE	projektowane doprowadzenie sprężonego powietrza DN 65 PE , ze stacji dmuchaw do zbiornika zespolonego nr 2 - recyrkulacja osadu ; pod drogą w rurze ochronnej
DN 100 PE	projektowane napowietrzanie główne DN100 PE , wkoło zbiornika zespolonego nr 2
DN90 PE Hn	projektowane doprowadzenie wody DN 90 PE do nowego hydrantu i nowy hydrant , zlokalizowany w rejonie zbiornika osadu nadmiernego
	projektowana likwidacja kanalizacji sanitarnej w rejonie zbiornika osadu nadmiernego ZON2
DN150 PVC	projektowana kanalizacja zamienna, za likwidowaną w rejonie zbiornika osadu nadmiernego ZON2
eN+AKPiA	projektowana sieć elektryczna i sieć sterująca (AKPiA) urządzeń technologicznych zbiornika zespolonego nr 2
AKPiA	projektowana sieć sterująca (AKPiA) urządzeń technologicznych zbiornika osadu nadmiernego nr 2 i kontroli przepływu osadu na prasę
	projektowana likwidacja sieć elektrycznej zasilającej oświetlenie zewnętrzne i likwidacja lamp oświetlenia zewnętrznego
eN eN	projektowana sieć elektryczna zasilająca oświetlenie zewnętrzne i lampy oświetlenia zewnętrznego
	projektowana droga z kostki betonowej gr.8cm
	projektowana chodnik z kostki betonowej gr.6cm

±0,00= 262,30m n.p.m. - górna powierzchnia ściany zbiornika zespolonego nr 2 - (ZZ 2) i górna powierzchnia ściany projektowanego zbiornika osadu nadmiernego nr2 (ZON 2)

Rew.	Data	Wydał	Sprawdził	Zatwierdził	Opis zmian.

Zamawiający
Wojkowickie Wody Sp. z o.o.
42-580 Wojkowice
ul. Jana III Sobieskiego 125

Jednostka projektowa
BIO-KOM Sp. z o.o.
TECHNIKA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
41-506 CHORZÓW Plac Osiedlowy 2/1

Projekt ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WOJKOWICACH.

Adres ul. GIERYMSKIEGO 1 42-580 WOJKOWICE,
numer działki: 2137/1

Obiekt: Oczyszczalnia ścieków w Wojkowicach

Nazwa zadania: Projekt Budowlany

Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr upr. bud.	Data	Podpis
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA				
Projektował	mgr inż.arch. Andrzej Nigbor	664/86	20,01,2021	
Sprawdził	mgr inż.arch. Marek Mizeracki	416/88	20,01,2021	
BRANŻA KONSTRUKCYJNA				
Projektował	mgr inż. A. Jastrząb-Nigbor	633/86	20,01,2021	
Sprawdził	mgr inż.Władysław Skarżyński	25/82	20,01,2021	
BRANŻA SANITARNA I TECHNOLOGICZNA				
Projektował	mgr inż. Mariusz Szubert	462/90	20,01,2021	
Sprawdził	mgr inż.Rafał Głowaczewski	108/90	20,01,2021	
BRANŻA ELEKTRYCZNA				
Projektował	mgr inż. Artur Stanik	SLK/1106/POOE/05	20,01,2021	
Sprawdził	mgr inż.Tomasz Gliniecki	SLK/5096/PWOE/05/14	20,01,2021	

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34/52 poz. 234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za pisemną zgodą BIO-KOM Sp. z o.o.

Skala	Format	Faza			Arkusz	Rew.
1:50	A2	PB	Nr arch. rys	PZT-1	1/1	00
			Nr projektu	1/2020		