

Gmina Wojkowice
Ul. Jana III Sobieskiego 290a
42-580 Wojkowice

WPM.271.20.2023

Wojkowice, 01 czerwca 2023r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z drogą manewrową i infrastrukturą techniczną przy ul. Plaka w Wojkowicach**”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Wojkowice – na podstawie art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm., dalej: pzp) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pzp na zadanie pn.: „Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z drogą manewrową i infrastrukturą techniczną przy ul. Plaka w Wojkowicach” wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Proszę o sprostowanie pozycji przedmiaru o numerze 46. Pozycja przedmiarowa dotyczy wykonania prefabrykowanych schodów o szerokości 200cm, ze stopni w ilości 11+4, czyli w sumie 15 szt. W zamieszczonym przez Państwa przedmiarze, jednostka przedmiarowa wynosi "m" a w ilości przedmiaru podana jest wartość "2*15", co daje sumę "30 m". Wg projektu bieg schodów ma dł. 385+140. Wg nas powinna być jednostka za 1 szt, czyli 2*15 szt.

Odpowiedź. W przedmiarze przyjęto wartość w "m" odnosząc to do długości poszczególnego stopnia, tak aby suma wszystkich stopni wynosiła niezbędną wartość, aby móc wykonać przedmiotowe schody. Mając więc 15 stopni, a w każdym stopniu mieszczą się 2 prefabrykowane stopnie daje to ilość 30 prefabrykowanych stopni o dł 1m.

Długość biegu mierzy się w innym kierunku niż jest to podane w wartości przedmiarowej, natomiast celowo zamieniono te wartości, aby uniknąć sytuacji, aby wykonawca pomylił się w drugą stronę i kupił zbyt małą ilość stopni. Jednocześnie wg dokumentacji nie powinno być wątpliwości, ponieważ podana jest ilość stopni oraz szerokość biegu i na tej podstawie można wziąć właściwą wartość jaką należy wykonać. Bieg schodów ma długość 300 cm i 125 cm, wg PZT i rysunku S-1

Podpisano elektronicznie
BURMISTRZ
Tomasz Szczerba