

Do Wykonawców, biorących udział w postępowaniu o udzielnie zamówienia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 634013S – ul. Gustawa Morcinka w Wojkowicach.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Wojkowice – na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm., dalej: pzp) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 634013S – ul. Gustawa Morcinka w Wojkowicach” wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie.

Prosimy o dodanie przedmiaru wraz z podstawą wyceny tj. KNR oraz o podanie szczegółowych parametrów i poglądowych rysunków odnośnie wykonania wiaty przystankowej, ławek siedzisk oraz kosztów betonowych.

Odpowiedź.

Dane techniczne wiaty przystankowej:

- dach kryty poliwęglanem komorowym dymnym 6mm
- wiaty wykonana z profili stalowych prostokątnych,
- wiaty oszklona szkłem bezpiecznym hartowanym
- ławka drewniana
- długości 3m, szerokość 1,3m

Do niniejszych wyjaśnień dołączono:

- Tabelę elementów rozliczeniowych sporządzoną na podstawie KNRów,
- zdjęcie poglądowe wiaty i kosza betonowego na śmieci.

Podpisano elektronicznie
BURMISTRZ
Tomasz Szczerba