



ZGK.271.3.2017

Wojkowice, dnia 31 maja 2017 roku

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach**”

WYJAŚNIENIA **SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w prowadzonym przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „**Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach**” wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. „Wnosimy o zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert ustalił długość okresu gwarancji na moduły fotowoltaiczne. Jednocześnie paragraf 13 wzoru umowy określa długości okresów gwarancji i rękojmi. Wnosimy o zmianę zapisów wzoru umowy tym samym ujednolicenie zapisów umowy i SIWZ w taki sposób aby zgodnie z SIWZ kryterium oceny ofert dotyczyło okresu gwarancji oraz zapisy wzoru umowy dotyczyły okresu gwarancji. Proponujemy poniższą zmianę zapisów wzoru umowy:

„§13

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości:
 - na moduły fotowoltaiczne :..... miesięcy,
 - na inwertery: 60 miesięcy;
 - na konstrukcję wsporczą: 120 miesięcy;
 - na roboty budowlane: 60 miesięcy,licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru Robót.

1a.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zachowanie stabilności parametrów pracy zabudowanych modułów fotowoltaicznych w zakresie uzysku energetycznego w okresie eksploatacji (inaczej: gwarancja wydajności lub liniowa gwarancja spadku mocy) wynoszących:

- % mocy znamionowej po pierwszym roku eksploatacji;
 - % mocy znamionowej po dziesiątym roku eksploatacji;
- licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru Robót, przy czym za wadę uznaje się niezachowanie gwarantowanych wartości parametrów.”

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający nie zgadza się na zmianę treści SIWZ i umowy. Wolą zamawiającego było uregulowanie w treści SIWZ warunków i terminów gwarancji oraz rękojmi. Z kolei do

kryterium oceny ofert należy wyłącznie gwarancja. Paragraf 13 umowy określa dodatkowo terminy obowiązywania rękojmi za wady fizyczne, jako instytucji uregulowanej w przepisach kodeksu cywilnego. W świetle powyższego obie regulacje: gwarancja i rękojnia mają odmienny charakter i zostały sformułowane prawidłowo zarówno w treści SIWZ jak i umowie. Gwarancja ma charakter dobrowolny, z kolei rękojnia wynika z przepisów kodeksu cywilnego. Wolą Zamawiającego było określenie i doprecyzowanie w samej umowie terminów obowiązywania rękojmi. Zamawiający nie widzi potrzeby i uzasadnienia do dokonywania zmian w zakresie określenia terminów odpowiedzialności wyłącznie do Gwarancji.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach
Ing. Marcin Wroński