

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii**”

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach – na podstawie art. 38 ust. 2, art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w prowadzonym przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „**Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii**” wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Wykonawca po dokonaniu analizy rynku stwierdza iż przedstawione w dokumentacji projektowej bardzo szczegółowe dane elektryczne falownika, nieuwzględniające tolerancji, mogą bezpośrednio wskazywać na jednego producenta. Taka praktyka może prowadzić do silnego ograniczenia grona potencjalnych wykonawców, co w rezultacie może prowadzić do podejrzenia naruszenia uczciwej konkurencji, będącej jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych. Wobec powyższego wnosimy o całkowite wykreślenie kombinacji zapisów dotyczących parametrów, które nie są istotne z punktu widzenia osiągnięć oraz pracy instalacji fotowoltaicznej, a generują nieuzasadnione koszty dla zamawiającego:

- przełącznik sygnału błędu – zestyk bezpotencjałowy maks. 230 V/1A;
- wys x szer x głęb – 690 x 420 200mm
- masa – 44 kg
- moc maks. / tracker – 14,9 kW

Dodatkowo parametr „moc maks. / tracker” nie jest podawany w kartach producenta. Dla falowników podaje się parametr „moc wyjściowa”.

Zmianę wysokości niżej wymienionych parametrów oraz nadanie im następujących wartości:

- moc nominalna – 17 000 VA +/- 10%
- elementy obsługi – panel sterowniczy lub aplikacja producenta
- wyświetlacz – wyświetlacz lub inna forma odczytu danych dotycząca ilości energii wytworzonej w instalacji
- chłodzenie – naturalna konwekcja lub wymuszona wewnętrzna
- porty – RS485 lub analogiczny, WiFi lub Ethernet
- współczynnik sprawności maks. – min. 97%
- europejski współczynnik sprawności – min. 97%
- temperatura otoczenia – min. – 25°C – min. +60 °C
- emisja hałasu – max. 60 dBA

Odpowiedź

Dopuszcza się parametry nie gorsze od wskazanych w dokumentacji - dotyczy to zarówno ogniw i falowników, z uwagi na efekt ekologiczny konieczny do uzyskania w związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu.

Parametry dotyczące wymiarów i ciężarów mogą być większe lub mniejsze, należy pamiętać tylko o wskaźniku IP.

Jednocześnie dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany terminów:

- 1) Termin wniesienia wadium określony w rozdziale XII pkt 5 SIWZ zmienia się na

05 lutego 2020 r. godzina: 12:00

- 2) Termin składania ofert określony w rozdziale XV pkt 2 SIWZ zmienia się na

05 lutego 2020 r. godzina: 12:00

- 3) Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XV pkt 3 SIWZ oraz rozdziale XIV pkt 8.1. zmienia się na **05 lutego 2020 r. godzina: 12:15**

Modyfikacja wprowadzona niniejszym pismem jest wiążąca i obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

BURMISTRZ

(-) mgr Tomasz Szczerba