

WPM.271.31.2020

Wojkowice, 16 czerwca 2020 r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a”

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Wojkowice – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej: pzp) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w prowadzonym przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a” wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie pozycji 119 przedmiaru robót, które rysunki i opis dotyczą powyższego zakresu - wyszczególnienie okien, parametry techniczne.

Odpowiedź:

Poz.119 obejmuje montaż refleksoli w kolorze niestandardowym od strony południowej na poziomie parteru i piętra zgodnie z rysunkiem przekrojowym: A-5 Przekrój A-A i B-B oraz Punkt 11.4 opisu.

BURMISTRZ
(-) mgr Tomasz Szczerba