

Gmina Wojkowice
Ul. Jana III Sobieskiego 290A
42-580 Wojkowice

Nr sprawy: WPM.271.4.2021

Wojkowice, 7 kwietnia 2021 r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Remont istniejącej nawierzchni utwardzonej placu przy ul. Jana III Sobieskiego w Wojkowicach**”.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Wojkowice – na podstawie art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm., dalej: pzp) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pzp na zadanie pn.: „Remont istniejącej nawierzchni utwardzonej placu przy ul. Jana III Sobieskiego w Wojkowicach ” wraz z wyjaśnieniami, jednocześnie dokonując modyfikacji treści SWZ.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie dodatkowego wzmocnienia istniejącego podłoża gruntowego poprzez stabilizację cementem?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w następujący sposób:

Wprowadza się zmiany do przyjętej konstrukcji na odcinku od 0+35,00 do 0+104,00

1. Dolna warstwa konstrukcji

1.1.grunt stabilizowany cementem $R_m 2,5$ MPa – gr. 25 cm,

2. Górne warstwy konstrukcji

2.1.podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5/65
– gr. 20 cm

2.2.podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
– gr. 15 cm

3. Warstwy ścieralne:

3.1. kostka brukowa betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-pisakowej gr. 3 cm,

3.2. płyty betonowe ażurowe gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

W związku z powyższym wprowadza się zmiany do przedmiaru robót, zmienia się pozycję Nr 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zmieniony Załącznik nr 7 do SWZ stanowi załącznik do odpowiedzi.

Dodatkowo, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie zmiany terminów:

- 1) Termin związania ofertą określony w rozdziale XIII SWZ zmienia się na 13 maja 2021 r.
- 2) Termin składania ofert określony w rozdziale XV SWZ zmienia się na **14 kwietnia 2021r. godzina: 10:00**
- 3) Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XV SIWZ zmienia się na **14 kwietnia 2021 r. godzina: 13:00**

Modyfikacje wprowadzone niniejszym pismem są wiążące i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

BURMISTRZ
(-) mgr Tomasz Szczerba