

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Będzinie**

ul. Sielecka 85a, 42-500 Będzin  
tel. 32 267 73 64, 32 267 78 93  
gazownia.bedzin@psgaz.pl

**Firma Projektowo-Budowlana**

**„ML DESIGN”**

ul. Jagiellońska 19  
43-410 Kończyce Małe

Wasz znak:

Będzin 03.06.2019r

Nasz znak: PSG/ZA.0154.763.1600**62272**.2019

Dot.: Uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego w rejonie ulicy Rodzinnej w Wojkowicach.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jak wyżej informujemy, iż w przedstawionym zakresie opracowania naniesiono kolorem czerwonym i pomarańczowym istniejący przebieg sieci gazowej:

- niskiego ciśnienia (stal, PE ).

**Projektowaną sieć n/c naniesiono kolorem różowym.**

Projektowany zakres inwestycji opiniujemy **pozytywnie**.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić następujące odległości:

- **poziome** zgodnie z: Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, załącznik nr 2/tabela 1, 2 i 3.
- **pionowe** zgodnie Polską Normą 91/M – 34 501.

**UWAGA :**

- drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, chodniki nad gazociągiem należy wykonać z nawierzchni rozbieralnej szerokości 1 mb (po 0,5 mb od osi gazociągu)
- zagłębienie istniejącego gazociągu przy budowie, wjazdu, powinno wynosić min 1,0 m, jeżeli zagłębienie będzie mniejsze od 1,0 m, należy wykonać obniżenie gazociągu w oparciu o projekt uzgodniony z Przedsiębiorstwem Gazowniczym .

**Projekt zabezpieczenia ewentualnych kolizji należy uzgodnić z oddziałem PSG w Zabrze.**

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń prosimy porozumieć się z **Gazownią w Będzinie**, ul. Sielecka 85a celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Przed przystąpieniem do prac należy ręcznie wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

Wszelkie roboty ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie. Kosztami naprawy za wyniki uszkodzenia w trakcie realizacji robót zostanie obciążony wykonawca.

Ponadto informujemy, iż lokalizacja j. w. nie koliduje z siecią podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia gazu obsługiwaną przez PSG sp. z o.o.

Oddział w Zabrzu Wydział Obsługi Sieci Wysokoprężnej Zabrze ul. Mikulczycka 5.

**Powyższe uzgodnienie ważne jest na okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.**

Faktura za w/w uzgodnienie zostanie wysłana odrębną pocztą.

Z poważaniem:

p.o. ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Gazownia w Będzinie

  
Artur Grzywnowicz

Pracownik ds. Technicznych

  
Krzysztof Domański

Załączniki :

- ☐ 1 egzemplarz mapy z naniesionym przebiegiem sieci gazowej.