

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Będzinie  
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin  
Infolinia: +48 32 606 0 616  
info@tauron-dystrybucja.pl



Będzin, dn. 22.05.2019 r.

1014577024

Sygnatura: TD/OBD/OMD/2019-05-22/.....



**ML DESIGN**  
**Piotr Lilla**  
**ul. Jagiellońska 19**  
**43-410 Kończyce Małe**

Barcode: 1014580020

**Dotyczy: wniosku nr TD/OBD/OMD/UB/DG/976/2019 o naniesienie uzbrojenia terenu w Wojkowice ul. Rodzinna dz. nr. 2192, 1343/19**

Odpowiadając na pismo z dnia **20.05.2019** data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. – Oddział w Będzinie **22.05.2019** r informujemy, że na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi trasy linii ŚN, kabla ŚN, kabli nN oraz oświetlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

**I. Linie kablowe ŚN i nN**

Kable ŚN będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego zgodnie z załącznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba posiadająca uprawnienia do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu. W przypadku prowadzenia prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie 42-500 Będzin ul. Małobądzka 14

**II. Linie napowietrzne SN**

W związku z przebiegającą nad uzgadnianym terenem linią 15 kV uprzejmie informujemy, że wszelkie projektowane koncepcje zagospodarowania działek w tym rejonie muszą spełniać następujące wymagania:

1. Projektowana zabudowa, parkingi, drogi dojazdowe, słupy oświetlenia zewnętrznego oraz pozostałe zagospodarowanie działek należy zlokalizować w odległości większej niż 5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu roboczego.
2. Zabudowa i zagospodarowanie działki nie może utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenia prawidłowej eksploatacji linii 15 kV a w szczególności uniemożliwiać dojazdu do konstrukcji słupów w celu ich konserwacji i usuwania awarii.

3. Ewentualne wszelkie prace przy użyciu sprzętu mechanicznego wykonywane w odległościach poziomych mniejszych niż 10 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów linii 15 kV należy wykonywać po wcześniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie ul. Małobądzka 141. Ewentualne wyłączenia linii i nadzór nad pracami są odpłatne.

W przypadku niemożliwości spełnienia stawianych wymagań należy przewidzieć przebudowę linii 15 kV kosztem i staraniem inwestora.

Dla potwierdzenia spełnienia stawianych wymagań należy:

- przedstawić projekt zagospodarowania terenu działek z lokalizacją obiektów poza strefą zbliżenia, która wynosi 5 m od rzutu skrajnego przewodu roboczego,
- lub
- przedstawić „Analizę dopuszczalnej odległości dla projektowanego obiektu od istniejącej sieci TD S.A.”.

Wyżej wymieniona analiza dopuszczalnej odległości dla projektowanego obiektu od istniejącej sieci TD S.A. powinna zawierać:

- aktualny projekt zagospodarowania działki z naniesioną osią i skrajnymi przewodami linii napowietrznej z uwzględnieniem lokalizacji obiektów budowlanych w tym również dróg, parkingów, słupów oświetlenia zewnętrznego, placów manewrowych itp. w stosunku do istniejących linii napowietrznych i konstrukcji słupów,
- profil podłużny przęsła w miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych obiektów do linii napowietrznych,
- wyznaczenie dopuszczalnej odległości uwzględniającej charakter obiektu i zapisy norm,
- analizę spełnienia warunków ochrony przeciwporażeniowej w związku ze zmianą zagospodarowania terenu,
- oświadczenie projektanta informujące, że projektowany w pobliżu sieci TAURON Dystrybucja S.A. obiekt spełnienia wymagania odpowiednich przepisów oraz norm.

Powyższe dokumenty podpisane przez upoważnioną osobę należy dołączyć w dwóch egzemplarzach.

Niniejsze pismo nie stanowi uzgodnienia lokalizacji obiektów w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych lecz podaje wstępne uwarunkowania oraz informacje techniczne niezbędne na etapie opracowywania projektu zagospodarowania terenu działek. Pismo to nie stanowi również zgody na realizację jakichkolwiek przebudów linii napowietrznych ŚN wynikających z konieczności usunięcia kolizji w terenie.

W związku z powyższym w celu uzyskania ostatecznego uzgodnienia należy przedstawić „Analizę dopuszczalnej odległości dla projektowanego obiektu od istniejącej sieci TD S.A.” lub przedstawić projekt spełniający wymogi określone przepisami Prawa Budowlanego (*Poz. 1935 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju*) z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

<http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001935/O/D20181935.pdf> ).



W/w przepisy prawa nakładają obowiązek sporządzenia projektu zagospodarowania terenu - działki przez uprawnionego projektanta architekta. Natomiast w przypadku zbliżenia do linii elektroenergetycznej przez TD S.A wymaga zweryfikowania lokalizacji i wydania opinii przez uprawnionego branżystę elektryka.

Dokumenty należy przesłać na adres TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie ul. Małobądzka 141 z powołaniem się na sygnaturę pisma.


Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Ważność uzgodnienia w zakresie potwierdzenia lokalizacji urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. oraz warunków koniecznych do spełnienia celem lokalizacji obiektów w pobliżu linii (wraz z wymaganiami do analizy) ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Wykonanie uzgodnienia podlega opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem usług pozataryfowych (dostępnym na stronie internetowej [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl)).

Faktura za przedmiotową usługę dostarczona zostanie odrębnym pismem

Z poważaniem

**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Oddział w Będzinie  
Wydział Dokumentacji  
Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych  
  
**Dariusz Gąstała**

załączniki:

- plan sytuacyjny z naniesionym przebiegiem linii elektroenergetycznych

kopia:

- OMD7

