

Gmina Wojkowice
Ul. Jana III Sobieskiego 290a
42-580 Wojkowice

WPM.271.38.2021

Wojkowice, 28 października 2021 r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Budowa zewnętrznego urządzenia dźwigowego - windy osobowej - dla budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach**”.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach – na podstawie art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm., dalej: pzp) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pzp na zadanie pn.: „Budowa zewnętrznego urządzenia dźwigowego - windy osobowej - dla budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach” wraz z wyjaśnieniami. Jednocześnie dokonuję modyfikacji treści SWZ.

Pytanie 1

Czy przedmiotem zamówienia jest dźwig osobowy czy platforma? Występują nieścisłości w projekcie - według opisu oraz przedmiaru ma być to dźwig osobowy, natomiast na rysunkach przedstawiona jest platforma pionowa.

Odpowiedź.

Projektant przewidział urządzenie dźwigowe – winda:

- projekt zagospodarowania pkt 2 str. 52;
- projekt architektoniczny pkt 3.2 str. 53.

Pytanie 2

Czy obudowa szybu ma zostać wykonana z szyby jednokomorowej? Czy projektowana szyba zewnętrzna ma być zwykła czy hartowana?

Odpowiedź.

Projektant przewidział przeszkloną windę zewnętrzną dla budynku użyteczności publicznej jakim jest Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach. Urządzenie dźwigowe zgodnie z zapisami w projekcie budowlanym musi spełniać wymogi w tym zakresie – hartowana.

Pytanie 3

Uprzejmie prosimy o udostępnienie wizualizacji szybu

Odpowiedź.

Zamawiający nie dysponuje wizualizacją windy. Wykonawca składa ofertę wraz ze swoimi rozwiązaniami konkretnego dostawcy (producenta) windy. Projektant przedstawił schematyczne rozwiązanie, określające funkcje techniczne bez rozwiązań dedykowanych przez producenta

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez:

1. Termin związania ofertą określony w rozdziale XIII SWZ zmienia się na 07 grudnia 2021 r.
2. Termin składania ofert określony w rozdziale XV SWZ zmienia się na 08 listopada 2021r. godzina: 10:00
3. Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XV SIWZ zmienia się na 08 listopada 2021 r. godzina: 11:00.

Modyfikacje i wyjaśnienia wprowadzone niniejszym pismem są wiążące i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

BURMISTRZ
/-/ mgr Tomasz Szczerba