

Gmina Wojkowice
Ul. Jana III Sobieskiego 290a
42-580 Wojkowice

WPM.271.18.2022

Wojkowice, 19 kwietnia 2022r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach przy ul. Gierymskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj”**”.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Wojkowice – na podstawie art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm., dalej: pzp) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pzp na zadanie pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach przy ul. Gierymskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj”” wraz z wyjaśnieniami. Jednocześnie dokonuję modyfikacji treści SWZ.

Pytanie 1

Wykonawca prosi o wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez:

1. Termin związania ofertą określony w rozdziale XIII SWZ zmienia się na 28 maja 2022 r.
2. Termin składania ofert określony w rozdziale XV SWZ zmienia się na 29 kwietnia 2022r. godzina: 10:00
3. Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XV SIWZ zmienia się na 29 kwietnia 2022 r. godzina: 11:00.

Modyfikacje i wyjaśnienia wprowadzone niniejszym pismem są wiążące i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podpisano elektronicznie
BURMISTRZ
mgr Tomasz Szczerba