

Gmina Wojkowice
Ul. Jana III Sobieskiego 290a
42-580 Wojkowice

WPM.271.3.2023

Wojkowice, 17 lutego 2023r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium w Wojkowicach”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Wojkowice – na podstawie art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm., dalej: pzp) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pzp na zadanie pn.: „Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium w Wojkowicach” wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuję modyfikacji treści SWZ.

Pytanie 1

Po analizie zakresu prac z PFU przedmiar nie precyzuje zakresu robót objętych postępowaniem. Prosimy o dodanie brakujących pozycji w przedmiar : - wycinka drzew , - nasadzenia w celu zachowania kompensacji przyrodniczej - brak korytowania pod nawierzchnie bieżni - rozbiórka nawierzchni istniejących (ścieżki asfaltowe) -demontaż ogrodzenia - budowy bieżni z skoczną w dal, - budowę budki spikera - wykonanie nawierzchni z płyt (brak danych jaka) z podbudową z betonu, pod "STREET WORKOUT" około 250 m2 - elementy sportowe - teleskopowy tunel z pantograficznym systemem składania - dostawa i montaż boksy ławy rezerwowe, - dla 14 miejsc siedzących -dostawa i montaż boksy medyczne 2 sztuki -dostawa i montaż boksy dla sędziów -dostawa i montaż boksy dla przedstawicieli - dostawa i montaż tablicy zmiany zawodników - wyświetlacz LED - dostawa i montaż banneru reklamowego - wyświetlacz LED -250mb - dostawa i montaż telebimu o pow. ponad 35 m2 - dostawa i montaż piaskownicy.

Odpowiedź.

Zamawiający usuwa z treści PFU oraz zamówienia pozycje pkt. 6.5 ELEMENTY SPORTOWE , pozycja i); j) oraz dodaje pozycję:

i) Tablica wyników sportowych LED Gospodarze- Goście(1 szt.) o wymiarach ok. 160x90 cm, możliwość wyświetlania wyniku, fauli, rozmiar tablicy „wynik” ok. 32x32 cm, 2 szt.; rozmiar tablicy „faule” ok. 32x16 cm, 2 szt.; zakres temperatur środowiska od -30 °C do +50 °C, rozmiar modułu 320x160 mm, maksymalny pobór mocy jednego modułu 16W, dostęp do tablicy frontalny, rozdzielczość 10000 m2, liczba kolorów 1, Jasność ok. 4500 CD./m2, kąt widzenia 140/130 poziom./pionow., częstotliwość generacji 200 Hz, tryb skanowania ¼, format plików graficznych JPEG, GIF, BMP, PNG, format odtwarzania plików video – GIF.

BURMISTRZ
/-/ Tomasz Szczerba