

Gmina Wojkowice
Ul. Jana III Sobieskiego 290a
42-580 Wojkowice

WPM.271.20.2023

Wojkowice, 02 czerwca 2023r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z drogą manewrową i infrastrukturą techniczną przy ul. Plaka w Wojkowicach**”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Wojkowice – na podstawie art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm., dalej: pzp) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pzp na zadanie pn.: „Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z drogą manewrową i infrastrukturą techniczną przy ul. Plaka w Wojkowicach” wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. W przedmiarze nie ma uwzględnionych obrzeży do położenia a są one w zakresie zamówienia. Prosimy o wyjaśnienia czy należy wykonać obrzeża.

Odpowiedź. Obrzeża powinny być wykonane.

Pytanie 2. Czy wykopy po kanalizacji można poza obsypką rurociągu zasypać gruntem z wykopu?

Odpowiedź. Wszelkie wykopy można zasypać gruntem z wykopu przy uzyskaniu odpowiedniego zagęszczenia gruntu

Podpisano elektronicznie
BURMISTRZ
Tomasz Szczërba