

**UCHWAŁA NR V.60.2019
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 28 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr II.36.2018 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie
"Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wojkowice"**

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1152 z późniejszymi zmianami).

Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wojkowice będącym załącznikiem do Uchwały Rady Miasta Wojkowice Nr II.36.2018 na sesji w dniu 26.11.2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wojkowice, wprowadza się następujące zmiany:

I. § 15 Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia poprzez realizację wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych obowiązującego dla Gminy Wojkowice.

2. Dostęp do usług realizowanych przez przedsiębiorstwo wyznaczają techniczne możliwości istniejących urządzeń, tj. ich stan techniczny, przepustowość czy zdolność produkcyjna, ale również lokalizacja nieruchomości.

3. W celu zapewnienia możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, określa się warunki techniczne, które należy spełnić przynajmniej w zakresie:

a) dla dostarczania wody:

- należy uwzględnić strefę przemarzania gruntu (1,6 m), przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie;
- sieć wodociągową i przyłącza wodociągowe należy prowadzić najkrótszą i, jeśli to możliwe, bezkolizyjną trasą, bezwzględnie stosując podsypkę, obsypkę i nadsypkę piaskową;
- zapewnienie ciągłości dostaw wody należy realizować przez dobór średnic rurociągów gwarantujących wystarczającą wydajność sieci przy pełnych rozbiorach, a przyłącza wodociągowe wykonać z rur PEHD o średnicy nie mniejszej niż 32 mm;
- w miejscu włączenia do sieci należy zabudować zasuwę odcinającą wyposażoną w trzpień i obudowę teleskopową, a skrzynkę uliczną obrukować;
- zestawy wodomierzowe powinny zawierać zawory grzybkowe przed i za wodomierzem oraz zawór antyskażeniowy, przy czym sugeruje się stosowanie również filtrów siatkowych skośnych;
- urządzenia należy lokalizować tak, aby zapewnić do nich swobodny dostęp, w szczególności poza miejscami parkingowymi;
- należy unikać nasadzania drzew i krzewów w pasie zabudowanego rurociągu w odległości mniejszej niż 1,5 m od jego osi;

b) dla odprowadzania ścieków:

- połączenia kanałów należy prowadzić w studziencie, analogicznie załamania na rurociągach przekraczające 15°;
- kanały należy prowadzić zachowując przebieg równoległy do innego uzbrojenia terenu, a kolizje pokonywać pod kątem prostym;

- ustalając zagłębienie kanału i jego spadek należy przestrzegać prędkości zapewniającej samooczyszczanie kanału 0,8m/s i minimalnego przykrycia 1,40 m, a przyłącza należy wykonać z rur PVC-U o średnicy przynajmniej 160 mm ze spadkiem przynajmniej 1,5%;
- kanałów nie należy lokalizować wzdłuż skarp;
- przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą indywidualnych urządzeń typu miniprzepompownie;
- napełnienie kanału nie powinno przekraczać 60% wysokości jego przekroju poprzecznego;
- należy jednoznacznie określić i uzgodnić punkty (xyz) posadowienia studni rewizyjnych na przykanalnikach, tak aby umożliwić bezproblemowe połączenie instalacji przyłączanego obiektu z siecią;

4. Wymaga się, aby każda nieruchomość była przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym lub kanalizacyjnym oraz aby każdy odcinek nowo wybudowanej infrastruktury podziemnej został zgłoszony do zasobów geodezyjnych.


5. Zwraca się uwagę, iż obszar Gminy Wojkowice znajduje się na terenach pogórnich.",

II. skreśla się: § 26, § 27 Regulaminu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mateusz Mania