

WPM.271.56.2019

Wojkowice, 2 kwietnia 2020 r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 17 i 17a w Wojkowicach**”

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Wojkowice – na podstawie art. 38 ust. 2, art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w prowadzonym przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „**Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 17 i 17a w Wojkowicach**” wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Proszę o przesłanie schematu rozdzielnic głównej i schemat rozdzielnic odnawialnych źródeł energii

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez rozszerzenie załącznika nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna) o rysunki dotyczące branży elektrycznej.

Pytanie nr 2

W przedmiarze robót budowlanych w zestawieniu materiałów jest tynk silikonowy a w dokumentacji tynk akrylowy. Proszę o wyjaśnienie, który należy użyć.

Odpowiedź

Należy wykonać z tynku akrylowego, jak wskazano w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 3

W przedmiarze robót budowlanych w pozycji 57 ilość to 0. Proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna) poprzez wpisanie w pozycji 57 przedmiaru robót budowlanych ilości: 690.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany terminów:

- 1) Termin składania ofert określony w rozdziale XV pkt 2 SIWZ zmienia się na
8 kwietnia 2020 r. godzina: 12:00
- 2) Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XV pkt 3 SIWZ oraz rozdziale XIV pkt 8.1. zmienia się na **8 kwietnia 2020 r. godzina: 12:15**

Modyfikacje wprowadzone niniejszym pismem są wiążące i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

BURMISTRZ

(-) mgr Tomasz Szczerba