

WPM.271.15.2020

Wojkowice, 8 kwietnia 2020 r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 17 i 17a w Wojkowicach”**

WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Wojkowice – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w prowadzonym przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: **„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 17 i 17a w Wojkowicach”** wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji ,czy pompa ciepła ma pełnić funkcję do ogrzewania całego budynku czy tylko do podgrzewania zbiornika?

Odpowiedź

Tylko do podgrzania zbiornika.

BURMISTRZ

(-) mgr Tomasz Szczerba