

WPM.271.51.2020

Wojkowice, 8 października 2020 r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Wojkowicach**”

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Wojkowice – na podstawie art. 38 ust. 2, art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej: pzp) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w prowadzonym przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Wojkowicach” wraz z wyjaśnieniami, jednocześnie dokonując modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 1

W odpowiedzi na zapytanie jednego z Oferentów odnośnie dokumentacji powykonawczej pojawiła się informacja że Wykonawca powinien dokonać również pomiarów przed przystąpieniem do prac. O jakie pomiary tutaj chodzi?

Odpowiedź:

Dla wszystkich ciągów oświetleniowych gdzie zamawiający nie przewidział wymiany istniejących linii kablowych, przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiaru ciągłości żył, rezystancji izolacji. Po wykonaniu prac określonych w SIWZ od wykonawcy oczekuje się pomiaru ciągłości żył, impedancji pętli zwarcia, pomiar rezystancji izolacji, pomiar uziemienia, pomiar natężenia oświetlenia we wskazanych lokalizacjach wykonany matrycowym miernikiem luminancji.

Pytanie nr 2

W odpowiedziach na pytania nr 1 i nr 4 (przetarg na oświetlenie uliczne) pojawia się sprzeczność. Z pierwszej odpowiedzi wynika że istniejące szafy oświetleniowe mają być wymienione na nowe, natomiast z drugiej że należy zmodernizować istniejące szafy. Prosimy o informację czy istniejące szafy oświetlenia ulicznego mają być wymienione czy zmodernizowane.

Odpowiedź:

Należy zmodernizować istniejące szafy, poprzez wymianę na nowe.

Pytanie nr 3

Czy byłaby możliwość otrzymania schematów istniejących szaf oświetlenia ulicznego zasilających oprawy oświetleniowe, które mają być wymienione na oprawy LED, przy ulicy Morcinka i sąsiednich objętych przetargiem?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez rozszerzenie Załącznika nr 8 do SIWZ – dokumentacja techniczna o schemat elektryczny szafki oraz dokumentację zdjęciową SO na ul. Morcinka.

Pytanie nr 4

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do środy (14.10.2020)

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany terminów:

- 1) Termin składania ofert określony w rozdziale XV SIWZ zmienia się na **13 października 2020 r. godzina: 11:00**
- 2) Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XV SIWZ zmienia się na **13 października 2020 r. godzina: 11:30**

Modyfikacje wprowadzone niniejszym pismem są wiążące i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

BURMISTRZ
(-) mgr Tomasz Szczerba