

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Modernizacja oświetlenia parkowego w Wojkowicach**”

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Wojkowice – na podstawie art. 38 ust. 2, art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej: pzp) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w prowadzonym przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia parkowego w Wojkowicach” wraz z wyjaśnieniami, jednocześnie dokonując modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 1

W odpowiedzi na zapytanie jednego z Oferentów odnośnie dokumentacji powykonawczej pojawiła się informacja że Wykonawca powinien dokonać również pomiarów przed przystąpieniem do prac. O jakie pomiary tutaj chodzi?

Odpowiedź:

Dla wszystkich ciągów oświetleniowych gdzie zamawiający nie przewidział wymiany istniejących linii kablowych, przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiaru ciągłości żył, rezystancji izolacji. Po wykonaniu prac określonych w SIWZ od wykonawcy oczekuje się pomiaru ciągłości żył, impedancji pętli zwarcia, pomiar rezystancji izolacji, pomiar uziemienia, pomiar natężenia oświetlenia we wskazanych lokalizacjach wykonany matrycowym miernikiem luminancji.

Dodatkowo, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany terminów:

- 1) Termin składania ofert określony w rozdziale XV SIWZ zmienia się na **13 października 2020 r. godzina: 11:00**
- 2) Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XV SIWZ zmienia się na **13 października 2020 r. godzina: 11:30**

Modyfikacje wprowadzone niniejszym pismem są wiążące i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

BURMISTRZ
(-) mgr Tomasz Szczerba