

Gmina Wojkowice
Ul. Jana III Sobieskiego 290a
42-580 Wojkowice

WPM.271.22.2023.1

Wojkowice, 07 czerwca 2023r.

Do Wykonawców, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. **Przegląd, czyszczenie oraz konserwacja urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu Gminy Wojkowice**

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

W związku z zapytaniem o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Przegląd, czyszczenie oraz konserwacja urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu Gminy Wojkowice przekazuję jego treść wraz z wyjaśnieniem.

1. Czy czyszczenie urządzeń będzie dokonywane raz w roku czy dwa razy w roku tak jak przeglądy?

Odpowiedź. Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe wykonywane będzie dwa razy w roku tak jak przeglądy.

BURMISTRZ
/-/ Tomasz Szczerba