

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Będzinie
ul. Sielecka 85a ,42-500 Będzin
tel. 22 444 33 33
gazownia.bedzin@psgaz.pl

WMC Inżynieria Wanda
Czopek
Ul. Wyspiańskiego 85/71
41-219 Sosnowiec

Wasz znak:
Nasz znak: PSG.ZA.0154.763.160117893.23

Będzin 02.06.2023

Dot.: Uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego w Wojkowicach przy ul.
Kasprowicza i Paderewskiego dz. nr 344 .

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.05.2023r. w ww. sprawie informujemy, że na
załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej
sieci gazowej:

— **średniego ciśnienia DN 90,25 (PE).**

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy
uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie**
z następującymi uwagami:

- Miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy
zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W miejscu skrzyżowania projektowanej inwestycji z ww. gazociągiem należy
zachować odległość pionową nie mniejszą niż 0,2 m.
- Studzienki kanalizacyjne należy zlokalizować poza strefą kontrolowaną gazociągu,
która wynosi 1,0 m tj. po 0,5 m po obu stronach osi gazociągu.
- Wszelkie elementy utwardzone nad gazociągiem i w jego strefie kontrolowanej
należy wykonać z materiałów rozbiieralnych i przepuszczalnych.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie
uzgodnić z PSG.
- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz
innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej,
należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy
sieci gazowej.
- Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.

- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (2,0 m po 1,0 m w każdą stronę od osi gazociągu **DN 90 PE średniego ciśnienia**).
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.
- Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
- Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do Gazowni w Będzinie.

W tym celu pismo w wersji papierowej należy przesać do Gazowni na adres: 42-500 Będzin ul. Sielecka 85a. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma należy przesać na adres e-mail: gazownia.bedin@psgaz.pl

Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem:

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Będzinie

Artur Grzywnowicz

Załączniki:

- plany (1 szt.)

Kopia:

- Gazownia w Będzinie.

Starszy Specjalista ds. Technicznych

Krzysztof Domański

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. **Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów**. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.