

Wojkowice, dnia 8 lipca.2016r.

WIO.271.43.2016

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych; Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach, ul. Żrałków w Wojkowicach

W dniu 6 lipca 2016r. wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych; Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach, ul. Żrałków 1 w Wojkowicach o następującej treści:

Pytanie nr 1. Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach i salach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej, z wyżej przywołaną normą.

Odpowiedź. Tak, Wykonawca przed wbudowaniem podłogi zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej pełną zgodność systemu podłogi (konstrukcja z nawierzchnią jako komplet) z normą EN 14904.

Pytanie nr 2. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej. Proszę wskazać taką podłogę, która parametrami będzie równoważna do projektowanej. W dokumentacji projektowej uwzględniono podłogę tylko jednego producenta.

Odpowiedź. Zamawiający w dokumentacji projektowej opisuje jedynie przykładową konstrukcję podłogi z wykładziną PCV. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych.

Z uwagi na dużą ilość firm wykonawczych, które to przez własnych inżynierów projektują konstrukcje podłóg, mogące odbiegać wymiarami od podanych w dokumentacji, Zamawiający wymaga jedynie, aby system podłogi był zgodny ze wszystkimi parametrami normy EN 14904, a wykładzina zastosowana w systemie podłogi miała minimalne parametry opisane w dołączonej dokumentacji projektowej tj. między innymi minimalna grubość wykładziny 7mm, minimalna grubość warstwy użytkowej 2mm. Na rynku dostępne są wykładziny o większych grubościach, które mogą być montowane na konstrukcjach legarowych.

W przypadku nawierzchni podłogi sportowej, Zamawiający podaje minimalne parametry równoważności:

1. Grubość całkowita wykładziny sportowej: minimum 7 mm;
2. Grubość warstwy użytkowej: minimum 2,0 mm;
3. Wzmocnienie siatką z włókna szklanego;
4. Podłoga musi posiadać dokumenty:
 - a. Atest PZH dla całej konstrukcji podłogi wraz z nawierzchnią;
 - b. Certyfikat na zgodność z normą PN-EN 14904 we wszystkich 13 parametrach;
 - c. Atest trudnopalności: Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień dla całej konstrukcji wraz z wykładziną = Cfl-s1;
5. Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane na całej grubości zabezpieczenie przeciwpleśniowe i bakteriostatyczne;
6. Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem środków chemicznych i zabrudzeniem.

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią PVC grubość 6,5 mm zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009, jako równoważnej do projektowanej.

Odpowiedź. Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania z uwagi na niezgodność z zapisami projektowymi, dotyczącymi minimalnej grubości wykładziny PCV.

W przedmiotowym postępowaniu, bazując na posiadanym doświadczeniu oraz opinii użytkowników hal sportowych Zamawiający wybrał wykładzinę o gr. min. 7 mm. Zastosowanie wykładziny o takiej grubości, w tym grubszej warstwy spodniej z pianki sprężystej spowoduje dużo większą ochronę stawów i układu mięśniowo-kostnego. Ważne jest też, aby warstwa użytkowa w nawierzchni miała grubość łączną nie mniejszą niż 2 mm dla zapewnienia jej żywotności i długotrwałego wykorzystania. Zastosowanie nawierzchni o gr. min 7 mm spowoduje wykonanie podłogi w tzw. systemie kombi-elastycznym, w którym ugięcie płaszczyznowe konstrukcji legarowanej zostanie dodatkowo wzmocnione zwiększonym ugięciem punktowym samej wykładziny sportowej. Jest to bardzo ważne kryterium jakościowe podłogi, zwiększające jej walory sportowo-użytkowe, szczególnie uwzględniając najmłodszych użytkowników sali sportowej. Wiadomym jest, że do ugięcia konstrukcji legarowej wymagana jest spora waga użytkowników, sięgająca nawet 40 kg, której nie są w stanie osiągnąć uczniowie najniższych klas szkoły podstawowej. W trosce o prawidłowy rozwój układu kostno-stawowego najmłodszych użytkowników sali, Zamawiający wybrał wykładzinę, która zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i komfort ćwiczenia.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Szczerba