

Wojkowice, dnia 15 lipca.2016r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych; Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach, ul. Żrałków w Wojkowicach

W dniu 13 lipca 2016r. wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych; Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach, ul. Żrałków 1 w Wojkowicach o następującej treści:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie wykładziny gr 8 mm z **jednorodną** warstwą użytkową 1,3 mm ?

Informujemy, iż wszystkie wykładziny na rynku z wymaganą przez Zamawiającego grubością warstwy użytkowej 2 mm **nie posiadają jednorodnej** warstwy użytkowej 2 mm. W konkretnych przypadkach wykładzina Gerfloor Taraflex oraz Limonta 7 mm posiadają kompleks warstw w której rzeczywistą warstwę użytkową tworzy jednorodna, jednobarwna warstwa gr ~ 0,4 - 0,6 mm natomiast pozostała warstwa to warstwa podkładowa niebarwiona w masie z zatopioną siatką.

Odpowiedź.

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano parametry przykładowej nawierzchni, o określonych standardach jakościowych. Zgodnie z art. 29 ust. 3 dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż określone w przedmiocie zamówienia, co ma bezpośredni wpływ na walory sportowe i funkcjonalne całego systemu. W przykładowym materiale wskazanym w dokumentacji, wieloelementowa warstwa użytkowa wykonana z kalandrowanego winylu wraz z siatką z włókna szklanego stanowią kompleksowe rozwiązanie.

Proponowana w zapytaniu wykładzina o grubości 8 mm posiada warstwę użytkową o grubości zaledwie 1,3 mm, co jest wartością niższą o 0,7 mm od wymaganej przez Zamawiającego. Warstwa użytkowa stanowi tutaj ~ 16% całej grubości wykładziny, natomiast w rozwiązaniu projektowanym jest to aż 30%. Wielowarstwowa konstrukcja elementu użytkowego o grubości min. 2 mm zapewni najwyższą możliwą odporność na czynniki mechaniczne, zapewniając tym samym wysoką odporność i bardzo wysoki zwrot energii. Zastosowanie systemu w pełni zgodnego z normą, z wykładziną o min. grubości 7mm, o grubości warstwy użytkowej min. 2 mm spowoduje wbudowanie jak najlepszego produktu sportowego, w znakomity sposób podnoszącego walory sportowo – użytkowe przedmiotowej sali sportowej oraz podniesienie poziomu ochrony układu mięśniowo – stawowego użytkowników salę sportowców.

Zamawiający nie wskazał w żadnym z zapisów, aby wykładzina sportowa posiadała jednorodną warstwę użytkową, dlatego niezrozumiałym jest doszukiwanie się takich zapisów przez wykonawcę składającego zapytanie.

Pytanie nr 2.

Prosimy o sprecyzowanie pod kątem których wymagań Zamawiający będzie oceniał godność zastosowanej wykładziny z opisem przedmiotu zamówienia. Specyfikacja techniczna określa inne parametry natomiast PW - Opis techniczny inne.

Odpowiedź.

Minimalne wymagania dla wykładziny sportowej:

- wykładzina PCV o gr. Min 7mm
- kompleks warstwy użytkowej o gr. min 2mm
- atest higieniczny
- certyfikat na zgodność z normą EN 14904 poświadczający amortyzację wykładziny na poziomie P1

Ponadto cały system podłogi sportowej rozumiany jako komplet (konstrukcja wraz z nawierzchnią) musi posiadać dokumenty poświadczające o pełnej zgodności z normą EN 14904 oraz posiadać dokumentację potwierdzającą poziom palności CflS1.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Szczurba