

do uczestników postępowania

Nasz znak – WIO.271.16.2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytania z dnia 22.04.2016r. do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Budowę kompleksu sportowego oraz przebudowę infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej) przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29.**

ZAPYTANIE DO PRZETARGU

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę parametrów minimalnych nawierzchni z trawy syntetycznej. Obecny zapis całkowicie ogranicza konkurencję w niniejszym postępowaniu i nie dopuszcza możliwości zastosowania produktów bardzo dobrych jakościowo z powodzeniem stosowanych na tego typu inwestycjach (boiska piłkarskie).

Dlatego jak na wstępie prosimy o modyfikację zapisów na poniższe:

Minimalne parametry trawy syntetycznej:

- a) skład włókna: polietylen (PE) 100%,
- b) rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), o przekroju diamentowym, powodującym większą sztywność i odporność włókna
- c) wysokość włókna: min 40mm,
- d) grubość włókna: min. 350 um
- e) ciężar włókna – Dtex: min. 13.000,
- f) gęstość trawy: min. 105 000 włókien/m²,
- g) ilość pęczków: min. 8000/m²
- h) waga całkowita trawy: min. 2200 g/m²

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE

Zamawiający nie dopuszcza do przetargu ofert z nawierzchnią syntetyczną o zaproponowanych parametrach.

Dokumenty dotyczące trawy syntetycznej wymagane jako załącznik oferty.


- a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni tj. trawy syntetycznej i wymaganego wypełnienia, przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com).
- b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.
- c) Kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach A4.
- d) Kartę techniczną maty elastycznej oraz jego próbkę.
- e) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.


- f) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
g) Certyfikat potwierdzający, że producent oferowanej nawierzchni posiada aktualny status FIFA Preferred Producer.

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE

Zamawiający nie będzie wymagać dla trawy syntetycznej certyfikatu FIFA Preferred Producer – odpowiedź udzielona w dniu 19.04.2016r. i opublikowana na stronie Zamawiającego.

I N S P E K T O R


Jolita Malczewska

ul. Świdnicka 10b, 50-100 Wrocław
MACZEJUNEK
Wydział Inżynierii, Szkolenia, Środowiska
i Bezpieczeństwa

mgr Ewa Malczewska