

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii**”

WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach – na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w prowadzonym przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „**Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii**” wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

W związku z Państwa odpowiedzią na pytania wykonawców z dnia 16.01.2020r. pyt nr 1 – informujemy, że pompa ciepła systemu solar block 28, nie jest dostępna na polskim rynku, a sprawy gwarancji i serwisu wykluczają zakup urządzenia na Litwie i Hiszpanii /jak sugeruje projektant/, w związku z powyższym zgodnie z prawem zamówień publicznym prosimy o wskazanie co najmniej dwóch urządzeń równoważnych do pompy solar block 28, które są dostępne na Polskim rynku, spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego oraz posiadają dopuszczenia i certyfikaty uprawniające do stosowania w Polsce i UE.

Odpowiedź

Projektant informuje, że gwarancji na pompę ciepła udziela producent na podstawie protokołu zabudowy pompy przez osoby z upoważnieniami, dołączając wymagane informacje zgodnie z "kartą gwarancyjną" i na tej podstawie Wykonawca otrzymuje gwarancję producenta na produkt.

Wykonawca może zastosować produkt równoważny o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji projektowej. W przypadku zamiany typu urządzenia powinien przedstawić efekt ekologiczny i projekt zamienny oraz potwierdzić te dane z Zamawiającym przed ich zabudową.

BURMISTRZ
(-) mgr Tomasz Szczerba