

do uczestników postępowania

Nasz znak – WIO.271.36.2016

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ z dnia 20.06.2016r. do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych; Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wojkowicach, ul. Żrątków 1w Wojkowicach.**

1. Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach i salach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej, z wyżej przywołaną normą.

Ad1. Tak, Wykonawca przed wbudowaniem podłogi zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej pełną zgodność systemu podłogi (konstrukcja z nawierzchnią jako komplet) z normą EN 14904.

2. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej. Proszę wskazać taką podłogę, która parametrami będzie równoważna do projektowanej. W dokumentacji projektowej uwzględniono podłogę tylko jednego producenta.

Ad2. Zamawiający w dokumentacji projektowej opisuje jedynie przykładową konstrukcję podłogi z wykładziną PCV. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych. Z uwagi na dużą ilość firm wykonawczych, które to przez własnych inżynierów projektują konstrukcje podłóg mogące odbiegać wymiarami od podanych w dokumentacji, Zamawiający wymaga jedynie aby system podłogi był zgodny ze wszystkimi parametrami normy EN 14904, a wykładzina zastosowana w systemie podłogi miała minimalne parametry opisane w dołączonej dokumentacji projektowej tj. między innymi minimalna grubość wykładziny 7mm, minimalna grubość warstwy użytkowej 2mm.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią PVC grubość 6,5 mm zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009, jako równoważnej do projektowanej.

Ad3 Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania z uwagi na niezgodność z zapisami projektowymi dotyczącymi minimalnej grubości wykładziny PCV. Ponadto system podłogi opisywany przez Oferenta pozbawiony jest warstwy ślepej podłogi z desek, co może mieć wpływ na mniejszą trwałość podłogi względem projektowanego rozwiązania.

Z upoważnienia BURMISTRZA

mgr Edyta Gajda
SEKRETARZ MIASTA